



UTU ELEC OY



PL 20, 28401 ULVILA

Puh: 02-550 800


Fax: 02-550 8333

www.utu.eu

2x MC-MULTIGATE 16
Yläpuolen aihiot 3x20.5



Keskuksen syvyys 100 mm + Suojaovi 37 mm



Lähtöosan aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm
MC-MULTIGATE 16

KESKUKSESSA SUOJA OVI

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ TARIFFINOHJAUSLAITTEELTA

EN 60 439-3	Sähkö n:o	3332048	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	IT-boxer 3842 J2T			4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	I _N / A	U _N / V	Ph / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _N	400 V	Nimellisteho	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _N	63 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _N	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

boxer

UTU ELEC OY
MADE IN FINLAND

MALLI IT-boxer 3842 J2T

I_N 63 A EN 60 439-3

U_N 400 V IP 30

F 50 Hz TYÖ N:o

Suunn.	JK	Pvm.	1.12.2010	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/3	Arkistotunnus
Tark.		Muutos		Keskustunnus	Piir.	n:o	
Hyv.		Suhde	1:10 (A4)				3332048

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	02	Talokaapeli	C10		
			/63		
	1.1		C10		
	1.2		C10		
	1.3		C10		
	2.1		C10		
	2.2		C10		
	2.3		C10		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
3.3		C10			
4.1		C10			
4.2		C10			
4.3		C10			
5.1		C10			
5.2		C10			
5.3		C10			
6.1		C10			
6.2		C10			
6.3		C10			
7.1		C10			
7.2		C10			
7.3	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C10			
8.1		C16			
8.2		C16			
8.3		C16			
9.1		C16			
9.2		C16			
9.3		C16			
10.1		C16			
10.2		C16			
10.3		C16			

Suunn. JK

Pvm. 1.12.2010

PÄÄKAAVIO

Lehti 2/3

Arkistotunnus

Tark.

Muutos

Keskustunnus

Piiir. n:o

Hyv.

Suhde

3332048

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
	11.1		C10			
	11.2	Vikavirtasuojakytkin 4x25A / 30mA	C10			
	11.3		C10			
	12.1		C16			
	12.2	Vikavirtasuojakytkin 4x25A / 30mA	C16			
	12.3		C16			
			Vikavirtasuojakytkin 4x25A / 30mA			
	13.1		C10			
	13.2		C10			
	13.3		C10			
	13.4		C16			
	13.5		C16			
	13.6		C16			

Suunn. JK	Pvm. 1.12.2010	PÄÄKAAVIO	Lehti 3/3	Arkistotunnus
Tark.	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv.	Suhde			

3332048